

Termíny pravidelných revizí a kontrol elektrospotřebičů a nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2

Aleš Ryjáček

Malšice 377

IČ: 044 21 302

DIČ: CZ7502021758

email: ryjacekales@seznam.cz

737 245 140



elektromontážní práce, opravy, revize,
práce vysokozdvížnou montážní plošinou

IČ: 044 21 302 / DIČ: CZ7502021758



Skupina elektrických spotřebičů	Nepřípevněné spotřebiče a nářadí držené v ruce		Ostatní nepřípevněné spotřebiče
A – Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímo uživateli	Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání		
B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích)	Třídy I	1 x za 3 měsíce	1 x za 6 měsíců
	Třídy II a III	1 x za 6 měsíců	
C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách	Třídy I	1 x za 6 měsíců	1 x za 24 měsíců
	Třídy II a III	1 x za 12 měsíců	
D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atd.)	Třídy I, II a III	1 x za 12 měsíců	1 x za 24 měsíců
E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti	Třídy I, II a III	1 x za 12 měsíců	1 x za 24 měsíců

- První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od data uvedení do provozu
- V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje například delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.
- Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.
- Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.
- Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.
- Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze v rozsahu nevyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Prohlídka se provádí dle článku 6.3.1 a dále se provádějí měření elektrických parametrů. Termín revize se počítá od uvedení do provozu.
- U spotřebičů třídy ochrany I a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče.
- Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.